



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ШАЛИНСКОМУ РАЙОНУ
366337, ул. Ивановская №109, г. Шали, Шалинский район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/1/12
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Тарамовой Малике Хасамбековне
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 20 » марта 2017г. проведено мероприятие по надзору

инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,
по Шалинскому району старшим лейтенантом внутренней службы Ибрагимовым
проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Валидом Висхановичем Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средней общеобразовательной школе №9» г. Шали Шалинского муниципального района»
расположенного по адресу: Г. Шали ул. Моздокская б/н.

совместно с Директором Тарамовой Маликой Хасамбековной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 ППР в РФ.	До 04.12.2017г.	
2.	Произвести перезарядку 8-ми огнетушителей.	п. 478. ППР в РФ	До 04.12.2017г.	
3	Электроосветительные лампы оборудовать защитными стеклянными плафонами.	п.42в. ППР в РФ	До 04.12.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 04.12.2017г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись МЛП инспектора ОНД)

инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Ибрагимов Валид Висханович

«21» марта 2017г.

Предписание для исполнения получила:


подпись

Директор Тарамова Малика Хасамбековна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» марта 2017г.